
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE I WYMIANA POSZYCIA DACHU BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SA-MOPOMOCY
ADRES INWESTYCJI : Kielce ul. Miodowa 7
INWESTOR : MOPR
ADRES INWESTORA : ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

CENNIK MATERIAŁÓW : mgr inż. Marek Alf
DATA OPRACOWANIA : 2010-08-17

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2010-08-17

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		INSTALACJA ODGROMOWA			
1	KNR-W 5- d.1 10 0316-01	Ręczne kopanie rowów w gruncie kat. I-II	m ³		
		19.2	m ³	19.200	
				RAZEM	19.200
2	KNR-W 5- d.1 10 0321-02	Ręcznerozebranie nawierzchni o grubości 16-20 cm z brukowca	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR-W 5- d.1 10 0322-07	Wykonanie nawierzchni po robotach kablowych - chodniki, wjazdy, place z betonowej kostki brukowej 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
4	KNR-W 5- d.1 08 0611-01	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.I-II	m		
		104	m	104.000	
				RAZEM	104.000
5	KNR-W 5- d.1 10 0314-01	Ręczne zasypywanie rowów w gruncie kat. I-II	m ³		
		19.2	m ³	19.200	
				RAZEM	19.200
6	KNR-W 5- d.1 08 0604-01	Montaż zwodów poziomych inst. odgromowej nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu płaskim pokrytym blachą	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
7	KNR-W 5- d.1 08 0617-01	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm ²	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR-W 5- d.1 08 0607-02	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr.do 10mm	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
9	KNR-W 5- d.1 08 0618-01	Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		
		42	szt.	42.000	
				RAZEM	42.000
10	KNR-W 5- d.1 08 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych	szt.		
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
11	KNR-W 5- d.1 08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2		POMIARY			
12	KNR-W 4- d.2 03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego wg. STT15	pomiar		
		6	pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR-W 4- d.2 03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego wg. STT15	pomiar		
		6	pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	puszka złącza kontrolnego	szt	15.000 0		15.000 0	0.00	0.00					
2.	bednarka ocynkowana 30x4	m	108.16 00		108.16 00	0.00	0.00					
3.	pręty stalowe ocynkowane DFefi8	m	43.680 0		43.680 0	0.00	0.00					
4.	pręty stalowe ocynkowane DFefi8	m	62.400 0		62.400 0	0.00	0.00					
5.	betonowa kostka brukowa - z demontażu	m ²	25.625 0		25.625 0	0.00	0.00					
6.	woda	m ³	0.5250		0.5250	0.00	0.00					
7.	złącza do rur	szt.	1.9075		1.9075	0.00	0.00					
8.	wsporniki ściennie	szt	42.420 0		42.420 0	0.00	0.00					
9.	wsporniki dachowe	szt	60.600 0		60.600 0	0.00	0.00					
10.	złącza uniwersalne	szt	42.000 0		42.000 0	0.00	0.00					
11.	złącza	szt	34.000 0		34.000 0	0.00	0.00					
12.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł